



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АВИАСТАР-СП»**

432072, г. Ульяновск, пр. Антонова, 1
Тел: (8422) 28-01-55 Факс: (8422) 50-25-75
e-mail: d179b@aviastar-sp.ru
ОКПО 25362968, ОГРН 1027301570636,
ИНН/КПП 7328032711/732801001

Первому заместителю директора-
главному энергетiku
ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
Буссу В.А.

432042, г. Ульяновск,
ул. Промышленная, д. 5

25.12 2012 г. № *179/1837*
На исх. № _____ от _____

Направляем Вам данные произведенных замеров: потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения по ячейкам 22, 25, 51 и 54 ГПП-1, 2 ЗАО «Авиастар-СП».

Приложение:

Потокораспределение по ячейкам ГПП-1 ЗАО «Авиастар-СП» 19 декабря 2012 г.

Потокораспределение по ячейкам ГПП-2 ЗАО «Авиастар-СП» 19 декабря 2012 г.

Почасовые нагрузки ГПП-1 ЗАО «Авиастар-СП» в замерный день 19 декабря 2012 г.

Почасовые нагрузки ГПП-2 ЗАО «Авиастар-СП» в замерный день 19 декабря 2012 г.

**Заместитель главного инженера-
Главный энергетик**

Н.М. Карсаков

Исполнитель:

Лавров Р.Ю.


тел. (8422) 28-07-35

Потокораспределение по ячейкам ГПП-1 ЗАО "Авиастар-СП"

19 декабря 2012 г.

Время Час	Т1 ГПП-1				Т2 ГПП-1			
	яч. 22		яч. 25		яч. 51		яч. 54	
	кВ	кА	кВ	кА	кВ	кА	кВ	кА
3.00	10	0,20	10	0,20	10	0,05	10	0,15
9.00	10	0,60	10	0,35	10	0,20	10	0,35
18.00		0,40		0,20		0,05		0,15

Заместитель главного инженера-
Главный энергетик



Н.М. Карсаков


Исполнитель:
Лавров Р.Ю.
тел. (8422) 28-07-35

Потокораспределение по ячейкам ГПП-2 ЗАО "Авиастар-СП"

19 декабря 2012 г.

Время Час	Т1 ГПП-2				Т2 ГПП-2			
	яч. 22		яч. 25		яч. 51		яч. 54	
	кВ	кА	кВ	кА	кВ	кА	кВ	кА
3.00	9,99	0,1	10	0,1	9,99	0,1	10	0,1
9.00	9,99	0,1	10	0,1	9,99	0,1	10	0,1
18.00	9,99	0,1	10	0,1	9,99	0,1	10	0,1

Заместитель главного инженера-
Главный энергетик




Н.М. Карсаков

Исполнитель:
Лавров Р.Ю.
тел. (8422) 28-07-35

Почасовые нагрузки ГПП-1 ЗАО "Авиастар-СП" в замерный день 19 декабря 2012 г.

Часы	Нагрузка по часам, Р (кВт)			
	яч.22	яч. 25	яч. 51	яч. 54
00-01	4884	2034	1338	3768
01-02	4830	2010	1326	3636
02-03	4752	2004	1320	3612
03-04	4284	2136	1470	3606
04-05	4344	2136	1512	3594
05-06	4704	2082	1554	4206
06-07	4824	2814	2454	4134
07-08	6630	4446	3882	5286
08-09	8976	5322	4998	6648
09-10	9384	5394	4824	6738
10-11	9186	5310	4812	6792
11-12	8556	4764	4542	6516
12-13	7860	4860	4230	6246
13-14	8598	5154	4368	6396
14-15	8418	4920	4260	6336
15-16	8292	4644	3900	6216
16-17	7470	4326	3630	5832
17-18	6726	4044	3312	5274
18-19	6234	3942	3222	4896
19-20	5646	3846	3138	4812
20-21	5220	3798	2952	4500
21-22	4896	3696	1452	4296
22-23	4854	3660	1410	4134
23-24	5142	3564	1386	4122

Заместитель главного инженера-
Главный энергетик



Н.М. Карсаков

Исполнитель:
Лавров Р.Ю.
тел. (8422) 28-07-35

Почасовые нагрузки ГПП-2 ЗАО "Авиастар-СП" в замерный день 19 декабря 2012 г.

Часы	Нагрузка по часам, Р (кВт)			
	яч.22	яч. 25	яч. 51	яч. 54
00-01	444	642	894	0
01-02	492	642	876	0
02-03	516	642	900	0
03-04	498	642	906	6
04-05	444	636	894	0
05-06	450	648	846	6
06-07	486	636	966	6
07-08	1020	990	1068	36
08-09	1638	1506	1242	36
09-10	1746	1692	1356	42
10-11	1770	1716	1296	42
11-12	1698	1350	1200	48
12-13	1632	1308	1140	42
13-14	1680	1452	1218	42
14-15	1686	1038	1248	30
15-16	1542	864	1176	18
16-17	1134	762	1050	18
17-18	972	726	1068	18
18-19	912	708	1080	18
19-20	726	732	1008	42
20-21	648	1026	978	30
21-22	636	1068	978	30
22-23	624	726	978	30
23-24	630	648	912	30

Заместитель главного инженера-
Главный энергетик



Н.М. Карсаков

Исполнитель:
Лавров Р.Ю.
тел. (8422) 28-07-35