



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АВИАСТАР-СП»**

432072 г. Ульяновск, пр. Антонова, 1

Тел.: 28-10-22 Факс: 21-00-39

E-mail: [d002a@aviastar-sp.ru](mailto:d002a@aviastar-sp.ru)

<http://www.aviastar-sp.ru>

ОКПО 25362968, ОГРН 1027301570636,

ИНН/КПП 7328032711/732801001

*От 07.06.14 № 179/054а*

На исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору филиала  
«Ульяновские распределительные сети»  
ОАО «МРСК Волги»

С.П. Фролову

---

Ефремова, д.48,  
г. Ульяновск, 432042

**О замерном дне 18 июня 2014 года**

Направляем в Ваш адрес результаты замеров нагрузок энергопринимающих устройств 18 июня 2014 года.

Приложение: Замеры нагрузок энергопринимающих устройств ЗАО «Авиастар-СП» за 18 июня 2014 г. – 1 экз. на 1 листе.

**Зам. главного инженера -  
Главный энергетик**

**Н.М. Карсаков**

Т.В. Степанова

Телефон: (8422) 28-82-37

Факс: (8422) 50-25-75

E-mail: [otd184@mail.ru](mailto:otd184@mail.ru)

**Замеры нагрузок энергопринимающих устройств  
ЗАО "Авиастар-СП" за 18 июня 2013 г.**

Ч а с ы	Потребленная энергия по часам	
	W <sub>p</sub> (кВт*ч)	W <sub>q</sub> (квар*ч)
с 0 до 1	6516	934
с 1 до 2	5664	628
с 2 до 3	5238	586
с 3 до 4	5430	615
с 4 до 5	5567	651
с 5 до 6	6994	669
с 6 до 7	9003	387
с 7 до 8	12957	2763
с 8 до 9	17397	6291
с 9 до 10	17733	6069
с 10 до 11	17967	6321
с 11 до 12	16557	5014
с 12 до 13	15327	4978
с 13 до 14	17187	6591
с 14 до 15	16965	6159
с 15 до 16	15891	5614
с 16 до 17	14445	3874
с 17 до 18	12771	2758
с 18 до 19	10653	2242
с 19 до 20	9617	1486
с 20 до 21	9042	1408
с 21 до 22	8514	1378
с 22 до 23	8453	1162
с 23 до 24	7587	1162

Зам. главного инженера -  
Главный энергетик



Карсаков Н.М.