



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АВИАСТАР-СП»**

432072 г. Ульяновск, пр. Антонова, 1

Тел.: 28-10-22 Факс: 21-00-39

E-mail: d002a@aviastar-sp.ru

<http://www.aviastar-sp.ru>

ОКПО 25362968, ОГРН 1027301570636,

ИНН/КПП 7328032711/732801001

26.08.2015 № 179/00054

На исх. № _____ от _____

порт

**Директору филиала
«Ульяновские распределительные сети»
ОАО «МРСК Волги»**

С.П. Фролову

**Ефремова, д.48,
г. Ульяновск, 432042**

О замерном дне 17 июня 2015 года

Направляем в Ваш адрес результаты замеров нагрузок энергопринимающих устройств 17 июня 2015 года.

Приложение: Замеры нагрузок энергопринимающих устройств ЗАО «Авиастар-СП» за 17 июня 2015 г. – 1 экз. на 1 листе.

**Зам. главного инженера -
Главный энергетик**

Н.М. Карсаков

Т.В. Степанова

Телефон: (8422) 28-82-37

Факс: (8422) 50-25-75

E-mail: otd184@mail.ru

**Замеры нагрузок энергопринимающих устройств
АО "Авиастар-СП" за 17 июня 2015 года**

Ч а с ы	Потребленная энергия по часам	
	Wp (кВт*ч)	Wq (квар*ч)
с 0 до 1	7020	2046
с 1 до 2	6456	1668
с 2 до 3	6264	1428
с 3 до 4	6660	1254
с 4 до 5	16650	2412
с 5 до 6	10488	1512
с 6 до 7	9714	810
с 7 до 8	13434	3198
с 8 до 9	18186	7110
с 9 до 10	26370	10368
с 10 до 11	25704	9846
с 11 до 12	16530	5232
с 12 до 13	15816	4926
с 13 до 14	17730	7152
с 14 до 15	25416	10050
с 15 до 16	17508	6792
с 16 до 17	14832	4620
с 17 до 18	18114	5232
с 18 до 19	17868	4758
с 19 до 20	12150	3150
с 20 до 21	11844	2502
с 21 до 22	10068	2520
с 22 до 23	13578	3462
с 23 до 24	9642	2370
Всего	348042	104418

Зам. главного инженера -
Главный энергетик

Карсаков Н.М.

