

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик
 "4" 03 2010г.
 Н.М. Карсаков

**МЕРОПРИЯТИЯ
 по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях ЗАО "Авиастар-СП"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы мероприятий	Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий (тыс. кВт ч)										2017 Итого				
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Итого						
	Всего эффект															519,39	
			Организационные мероприятия														
	Проводить отключение поточного освещения в производственных корпусах на время обеденного перерыва	-	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	-	15,3	137,39
1.	Замена батарей конденсаторов выбывших из строя на ИП 10/0,4кВ	832 шт	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	197,90
2.	Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами	47шт.	184,1 кВт	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	184,1
3.			Технические мероприятия														

Заместитель главного энергетика

 Л.В. Ефимов