

Объем резервируемой мощности за 2 квартал 2021 г.

МВт

Сетевая организация	Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя			Объем мощности, использованной в соответствующем расчетном периоде для определения размера обязательств потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии			Объем резервной максимальной мощности		
	ВН	СН2	НН	ВН	СН2	НН	ВН	СН2	НН
АО "Авиастар-СП"	1,846	22,071	0,345	1,762	4,632	0,211	0,084	17,439	0,133

Зам. главного инженера -
Главный энергетик



Карсаков Н.М.

Исп. Мягкова О.В.
тел. 28-10-26

