

**Замеры нагрузок энергопринимающих устройств
АО "Авиастар-СП" за 21 декабря 2016 года**

Ч а с ы	Потребленная энергия по часам	
	Wp (кВт*ч)	Wq (квар*ч)
с 0 до 1	14286	5682
с 1 до 2	13992	5652
с 2 до 3	14082	5484
с 3 до 4	14280	5580
с 4 до 5	14946	5454
с 5 до 6	16404	5268
с 6 до 7	22416	7104
с 7 до 8	28842	10254
с 8 до 9	29820	10224
с 9 до 10	28698	10014
с 10 до 11	28524	8640
с 11 до 12	27672	9204
с 12 до 13	28164	10572
с 13 до 14	28554	10356
с 14 до 15	26976	9756
с 15 до 16	24072	7398
с 16 до 17	21930	6948
с 17 до 18	20784	6624
с 18 до 19	18276	6228
с 19 до 20	17256	5832
с 20 до 21	16002	6492
с 21 до 22	15630	6648
с 22 до 23	15522	6666
с 23 до 24	13362	5934
Всего	500490	178014

Зам. главного инженера -
Главный энергетик



Карсаков Н.М.