



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АВИАСТАР-СП»**

432072 г. Ульяновск, пр. Антонова, 1

Тел: 28-10-22 Факс: 21-00-39

E-mail: d002a@aviastar-sp.ru

<http://www.aviastar-sp.ru>

ОКПО 25362968, ОГРН 1027301570636

ИНН/КПП 7328032711/732801001

24.12 2015г. № 179/ 195

**Директору филиала
«Ульяновские распределительные
сети»
ПАО «МРСК Волги»**

С.П. Фролову

**Ефремова, д. 48,
г. Ульяновск, 432042**

О замерном дне 16 декабря 2015 года

Уважаемый Сергей Петрович!

Направляю в Ваш адрес результаты замеров нагрузок энергопринимающих устройств 16 декабря 2015 года.

Приложение: 1экз. на 2л

**Заместитель главного инженера –
Главный энергетик**

Н.М. Карсаков

О.В. Кириллова

тел: (8422) 28-10-26

факс: (8422) 28-05-75

Email: d179b@aviastar-sp.ru

**Замеры нагрузок энергопринимающих устройств
АО "Авиастар-СП" за 16 декабря 2015 года (ГПП-1)**

Ч а с ы	Потребленная энергия по часам	
	Wp (кВт*ч)	Wq (квар*ч)
с 0 до 1	8976	3786
с 1 до 2	8754	3594
с 2 до 3	8658	3606
с 3 до 4	9204	3648
с 4 до 5	8988	3528
с 5 до 6	9162	3360
с 6 до 7	10986	3252
с 7 до 8	16440	4854
с 8 до 9	21024	7800
с 9 до 10	21582	8190
с 10 до 11	21198	8028
с 11 до 12	19842	6210
с 12 до 13	17814	6078
с 13 до 14	20742	8712
с 14 до 15	20580	8262
с 15 до 16	20058	7650
с 16 до 17	17826	5298
с 17 до 18	15954	4518
с 18 до 19	14208	4638
с 19 до 20	13572	4476
с 20 до 21	12546	4140
с 21 до 22	11808	4164
с 22 до 23	11328	3864
с 23 до 24	9528	3654
Всего	350778	125310

Зам. главного инженера -
Главный энергетик


Карсаков Н.М.

**Замеры нагрузок энергопринимающих устройств
АО "Авиастар-СП" за 16 декабря 2015 года (ГПП-2)**

Ч а с ы	Потребленная энергия по часам	
	W _p (кВт*ч)	W _q (квар*ч)
с 0 до 1	2718	1392
с 1 до 2	2514	1380
с 2 до 3	2466	1320
с 3 до 4	2526	1314
с 4 до 5	2472	1278
с 5 до 6	2382	1230
с 6 до 7	2550	1236
с 7 до 8	3222	1356
с 8 до 9	4590	2100
с 9 до 10	5034	2418
с 10 до 11	4998	2310
с 11 до 12	4422	2052
с 12 до 13	4266	2004
с 13 до 14	4818	2328
с 14 до 15	4908	2442
с 15 до 16	4602	2364
с 16 до 17	4080	2058
с 17 до 18	4020	1956
с 18 до 19	3732	1884
с 19 до 20	3678	1794
с 20 до 21	3540	1668
с 21 до 22	3390	1662
с 22 до 23	3666	1740
с 23 до 24	3030	1470
Всего	87624	42756

Зам. главного инженера -
Главный энергетик



Карсаков Н.М.