


Мероприятия по снижению потери электроэнергии  
АО Авиастар-СП

№ п./п.	Наименование мероприятия	Ответственная служба	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс. кВт. ч %			
			2017	2018	2019	2020
1	Организационные мероприятия					
1.1	Исключить нерациональное токораспределение в сетях передачи электрической энергии зачет режимной проработки всех возможных схем ненормального питания на время ликвидации аварийных режимов, сокращения времени ликвидации аварийных режимов	УГЭ	0,5	0,5	0,5	0,5
1.2	Отключить трансформаторы, загруженные менее 40%, догружая соседние(потери холостого хода около 90%)	УГЭ	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Технические мероприятия					
2.1	Замена трансформаторов на новые, более экономические	УГЭ	0,15	0,15	0,15	0,15
3	Совершенствование систем расчетного и технического учета					
3.1	Создание системы постоянного контроля небаланса на ГПП и РП для своевременного реагирования при недоучетах электроэнергии	УГЭ	0,1	0,1	0,1	0,1
3.2	Замена измерительных трансформаторов на трансформаторы с улучшенными характеристиками и с номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам.	Служба энергетика подразделений цехов	0,15	0,15	0,15	0,15
4	Всего		1,51	1,51	1,51	1,51
4.1	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии		0,5	0,5	0,5	0,5
4.2	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть		0,01	0,01	0,01	0,01

Зам. главного инженера- главный энергетик



Н.М.Карсаков