

Объем резервируемой мощности за 1 квартал 2021 г.

МВт

Сетевая организация	Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя			Объем мощности, использованной в соответствующем расчетном периоде для определения размера обязательств потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии			Объем резервной максимальной мощности		
	ВН	СН2	НН	ВН	СН2	НН	ВН	СН2	НН
АО "Авиастар-СП"	2,283	22,163	0,367	2,253	6,741	0,346	0,030	15,422	0,021

Зам. главного инженера -
Главный энергетик



Карсаков Н.М.

Исп. Мягкова О.В.
тел. 28-10-26

